



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Środzie Wielkopolskiej  
ul. Libelta 2a, 63-000 Środa Wielkopolska**

Środa Wielkopolska, dnia 16.08.2023 r.

Znak sprawy: PZ.5580.1.2021

Egz. .... 

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

**od 16.08.2023 do 16.08.2023 r.**

przez

**mł. asp. mgr Paweł Gawarecki – Starszy Inspektor ds. Kontrolno Rozpoznawczych  
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej numer  
legitymacji służbowej 122/2016/5**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych  
do kontroli*

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.1.2021 z dnia 02.08.2023 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

### **Budynek Szkoły Podstawowej im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Starkówcu Piątkowskim, Starkówiec Piątkowski 2 B, 63-013 Szlachcin**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu  
budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Starkówcu Piątkowskim, Starkówiec Piątkowski 2B, 63-013 Szlachcin	Dyrektor Szkoły Podstawowej – Pan Jacek Majdański

#### **Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:**

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Dyrektor Szkoły Podstawowej – Pan Jacek Majdański	-



Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

**Czynności kontrolno rozpoznawcze dot. sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych w decyzji administracyjnej Komendanta Powiatowego PSP w Srodzie Wielkopolskiej nr PZ.5580.1.2021 z dnia 19.04.2021 r.**

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:

1. Budynek Szkoły Podstawowej im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Starkówcu Piątkowskim, Starkowiec Piątkowski 2 B, 63-013 Szlachcin (bez oddziału przedszkolnego)

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Starkówcu Piątkowskim,  
Starkowiec Piątkowski 2B, 63-013 Szlachcin

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Budynek istniejący wolnostojący dwukondygnacyjny składający się z trzech skrzydeł (segmentów połączonych) nie podpiwniczony. Układ funkcjonalny obiektu: I kondygnacja – sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, stołówka, szatnie, biblioteka sanitariaty oraz oddział przedszkolny. Na I kondygnacji zlokalizowana jest także sala gimnastyczna przeznaczona do 50 osób: II kondygnacja - sale lekcyjne, pomieszczenie, magazynek. W budynku szkoły razem z oddziałem przedszkolnym (5 i 6 latki) kształci się około 96 dzieci, 13 nauczycieli oraz 1 pracowników administracyjnych, 3 pracowników obsługi. Przedszkole nie objęto kontrolą.

**Parametry techniczne budynku:**

- powierzchnia zabudowy: 1 907,44 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa: 1 837,98 m<sup>2</sup>,
- wysokość nie przekracza 12 m (budynek niski),
- kubatura całości: 11 323,43 m<sup>3</sup>.

**Podział na strefy pożarowe:**

- cały obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej z uwagi na otwartą klatkę schodową i połączenia komunikacyjne. Wielkości stref mieszczą się w dopuszczalnych normach.

**Gęstość obciążenia ogniowego:**

- dla pomieszczeń zaliczanych do ZL – gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się
- pomieszczenie kotłowni PM – gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m<sup>2</sup>

**Wymagana klasa odporności pożarowej:**

- cały budynek „D”

**Kategoria zagrożenia ludzi:**

- budynek szkoły wraz z stołówką, salą gimnastyczną ZL III, kotłownia PM. Stołówka, w której wydawane są posiłki dla dzieci jest użytkowana przez grupy nie większe niż 50 osób.

**Wymagana klasa odporności pożarowej:**

- budynek szkoły „D”

**Ocena zagrożenia wybuchem:**

- w budynku nie występują pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zakwalifikowane do zagrożenia wybuchem.

**Wydzielenia pożarowe:**

- pomieszczenie kotłowni moc grzewcza kotła na paliwo gazowe 225 kW.

**Konstrukcja budynku:**

- ściany zewnętrzne: murowane z bloczków betonu komórkowego oraz bloczków wapienno piaskowych na zaprawie cementowo wapiennej,
- ściany wewnętrzne: murowane z bloczków wapienno piaskowych na zaprawie cementowo wapiennej,
- strop: gęsto żebrowy, prefabrykowany, płyty, kanałowe prefabrykowane

- stropodach: podwieszony typu Nida Gips na belkach stalowych mocowanych do dachowych , kratowych dźwigarów stalowych
- dach: dźwigary dwuspadowe stalowe,
- pokrycie dachu: blacha trapezowa,
- schody: żelbetowe

**Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:**

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru – hydranty zasilane z gminnej sieci wodociągowej. Najbliższe ujęcie stanowią 2 hydranty nadziemne zlokalizowane w odległości około 70 m oraz 90 m. Dostęp do hydrantu jest zapewniony. Lokalizacja wymaga oznakowania. Stan techniczny – wizualnie bez uwag.

**Droga pożarowa:**

- Dojazd pożarowy do posesji stanowi utwardzona droga publiczna. Wjazd na teren posesji przez dwie bramy o szerokości 4 m i 4,6 m (minimalna szerokość wjazdu jest zachowana). Budynek jest dostępny z wszystkich stron.

**3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w dniu 16.03.2021 r. (numer sprawy: PZ.5580.1.2021).

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
- W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne

**4. Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:**

Kontrola sprawdzająca wykazała stan wykonania następujących obowiązków nałożonych w decyzji administracyjnej PZ.5580.1.2021 z dnia 19.04.2021 r.

- **Wyposażono** budynek szkoły podstawowej w Starkówcu Piątkowskim, Starkówiec Piątkowski 2 B, 63-013 Szlachcin w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacji i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wykonany na podstawie opracowanej w maju 2023 r. indywidualnej dokumentacji technicznej przez mgr inż. Adama Samsona nr upr. WKP/0197/PWOWE/13. Przedstawiono również uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. w kwestii przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Uzgodnienie podpisał Kierownik Działu i Inwestycji Przemysław Janiak. Protokół ze sprawdzenie poprawnego działania PROT/037/2023 z dnia 01 lipca 2023 r. Sprawdzenia dokonał Łukasz Wojciechowski nr upr. SEP/E/409/163/22 i SEP/D/410/163/22.

- **Dokonano** opracowania nowego dokumentu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku szkoły podstawowej w Starkówcu Piątkowskim, Starkówiec Piątkowski 2 B, 63-013 Szlachcin. Opracowano 30 czerwca 2023 r. przez Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej mgr Radosław Pietrzyński.

- **Oznakowano** znakami zgodnymi z Polskimi Normami kierunków oznaczających dojścia do najbliższych wyjść ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych w sposób dostarczający niezbędnych informacji do ewakuacji z budynku szkoły podstawowej w Starkówcu Piątkowskim, Starkówiec Piątkowski 2 B, 63-013 Szlachcin w części socjalno-kuchennej.

## 5. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.  
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Mr. Jacek Majdański*

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**Starszy Inspektor**  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

*ml. asp. mgr Paweł Gawarecki*

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

**Szkoła Podstawowa**  
**im. Gen. J.H. Dąbrowskiego**  
**w Starkówcu Piątkowskim**  
Starkówiec Piątkowski 2B, 63-013 Szlachcin  
NIP 786-14-80-695